

Västra Märsöns Tomtägareförening
 Västra Märsöns tomtägareförening
 Sarvägen 1B
 745 92 ENKÖPING

AR-23-QI-115617-01
EUSEUP-00179472

Kundnummer: SL7626703

 Uppdragsmärkn.
 1083844

Analysrapport

Provnummer:	177-2023-10312020	Ankomsttemp °C Mikro	8
Provbeskrivning:		Ankomsttemp °C Kem	4
Matris:	Dricksvatten hos användaren	Provtagningsdatum**	2023-10-31
Provet ankom:	2023-10-31	Mikrob. analys påbörjad	2023-10-31 21:27
Utskriftsdatum:	2023-11-13	Kemisk analys påbörjad	2023-11-01 07:41
		Provtagare**	Lars Strand
Provmarkning:	Pumphus		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Långsamväxande bakterier	7	cfu/ml	ISO 6222 mod. c)
Odlingsbara mikroorganismer 22°C	10	cfu/ml	ISO 6222 mod. c)
Escherichia coli	< 1	cfu/100 ml	SS 028167-2:1996 mod c)
Koliforma bakterier 35°C	< 1	cfu/100 ml	SS 028167-2:1996 mod c)
Intestinala enterokocker	< 1	cfu/100 ml	SS-EN ISO 7899-2:2000 c)
Lukt, styrka, vid 20°C	Ingen		Intern metod b)*
Lukt, art, vid 20 °C	Ingen		Intern metod b)*
Turbiditet	2.5	FNU	20% SS-EN ISO 7027-1:2016 b)
Färg (410 nm)	38	mg Pt/l	25% SS-EN ISO 7887:2012, metod C b)
pH	7.9	0.2	SS-EN ISO 10523:2012 b)
Temperatur vid pH-mätning	20.2	°C	SS-EN ISO 10523:2012 b)
Konduktivitet	72	mS/m	10% SS-EN 27888:1994 b)
Ammonium	0.048	mg/l	20% ISO 15923-1:2013 Annex B b)
Ammoniumkväve (NH4-N)	0.037	mg/l	20% ISO 15923-1:2013 Annex B b)
Järn Fe (end surgjort)	0.81	mg/l	0.17 RA9001 (EVS-EN ISO 17294-1:2006); RA9001 (EVS-EN ISO 17294-2:2016) a)

Förklaringar

** Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan angas som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

<: mindre än, >: större än. Bakteriologiska resultat angivna som <1, <50 etc betyder "ej påvisad".

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi vårtar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Mangan Mn	0.093 mg/l	0.019	RA9001 (EVS-EN ISO 17294-1:2006); RA9001 (EVS-EN ISO 17294-2:2016)	a)
Kemisk bedömning				
Analysresultat uppfyller inte gränsvärdeskrav enligt LIVSFS 2022:12				
pga turbiditeten				
pga färgtalet				
pga järn				
pga mangan				
Kommentar/bedömning från Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala):				
Mikrobiologisk bedömning				
Analysresultat uppfyller gränsvärdeskrav enligt LIVSFS 2022:12				
Provtagningsdatum/tid har ej angivits. Om tid mellan provtagning och analysstart överstiger 12 timmar, kan analysresultaten påverkas.				

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA, EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1
- b) Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300
- c) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 2085

Hussein Karim, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

** Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätsäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätsäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätsäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 2 av 2

<: mindre än, >: större än. Bakteriologiska resultat angivna som <1, <50 etc betyder "ej påvisad".

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi vårdar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>